



MAG0P00QN61F

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - KARLOVA VES**

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

Č. j.: KV/SU/1733/2019/10642/AP

Bratislava 03.06.2019

OZNÁMENIE

MAGISTRÁT HL. M. SR BRATISLAVY	
10 -06- 2019	
<i>[Signature]</i>	
Prílohy	Exemplár

Mestská časť Bratislava Karlova Ves ako príslušný stavebný úrad I. stupňa (ďalej stavebný úrad), podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v spojení s § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §7a ods. 2 písm.i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa §61 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje

začatie stavebného konania

známym a neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom

Stavebník: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

v zastúpení: Ing. David Mezei, A.Behúnka 16, 900 81 Šenkvice (adresa pre doručovanie: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava)

Názov stavby: „Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava Hany Meličkovej UO00089“

Miesto stavby: ulice Hany Meličkovej, Tománkova

pozemky parc. reg. „C“: 1426/64, 1426/55, 1426/87, 1426/69, 1459/83, 1426/452, 1459/82, 1459/24, 1426/80, 1426/54, 1426/222, 1426/219, 1426/214, 1426/131, 1426/58, 1426/204, 1426/55 1426/69, 1426/87, 1426/406, 1426/561

pozemky parc. reg. „E“: 4279, 4280, 4245, 244, 3815, 3812, 362, 363, 4357 v k. ú. Karlova Ves, Bratislava

Účel stavby: zaistenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti prevádzky rozvodov plynárenských zariadení

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Stavba je projektovaná ako jeden stavebný objekt v nasledovnom členení:

- SO 01 Plynovody
- SO 01.1 Pripojovacie plynovody
- SO 01.2 Dopojenia OPZ
- SO 01.3 Prepoje a odpoje

Stručný popis:

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Bratislava-Karlova Ves, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL I plynovodov bude 90kPa. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich ocelových plynovodov s častým výskytom porúch.

Všetky rekonštruované plynovody budú vedené v pôvodných trasách, resp. ochrannom pásme plynovodov.

Rekonštrukcia plynovodov je rozdelená do nasledovných vetiev:

VETVA A UB 1-2 - 4 -7 ulica Hany Meličkovej. Rekonštruovaný plynovod STL1 PE d 160. dĺžky 300. m a d 90 26.0m.

V uzlovom bode (ďalej „ub“) 1 detail A bude rekonštruovaný plynovod prepojený na PE plynovod d 10 vybudovaný v rámci rekonštrukcie plynovodov Karlova Ves - Dlhé Diely 2 sc. Za prepojom bude rekonštruovaný plynovod d 160 križovať miestnu komunikáciu. Križovanie, ak to bude technicky možné bude prednostne zrealizované bezvýkopovou technológiou. Rekonštruovaný plynovod bude uložený do chráničky s čuchačkami na oboch koncoch. Trasa rekonštruovaného plynovodu bude ďalej vedená v miestnom asfaltovom chodníku nad zastávkou MHD. V ub 2 bude vysadená odbočka s uzáverom. Za ub 2 bude ďalej vedená trasa rekonštruovaného plynovodu v miestnom asfaltovom chodníku. V ub cca 0,232 m bude trasa pokračovať v miestnej betónovej ploche, okraj betónovej cesty/parkoviska. V ub 4 bude vysadená odbočka s uzáverom smerom do Majerníkovej ulice. Za ub 4 bude osadená redukcia PE dl60/d 90. Trasa bude ďalej pokračovať v miestnej zeleni smerom k ub7. V ub 7 staničení 0,236m bude osadený plynový posúvač DN 80 s PE koncami a rekonštruovaný plynovod bude prepojený na PE plynovod d 90 vybudovaný v rámci rekonštrukcie plynovodov Karlova Ves- Dlhé Diely 2 sc.

VETVA A UB 2-3 ulica Hany Meličkovej. Rekonštruovaný plynovod STL1 PE d 50. dĺžky 52.0m

Rekonštruovaný plynovod bude križovať miestnu komunikáciu ak to bude technicky možné prednostne bezvýkopovo. Rekonštruovaný plynovod bude uložený v chráničke d 110 s čuchačkami na oboch koncoch. Po bezvýkovej technológii bude rekonštruovaný plynovod vedený v chodníku so zámkovej dlažby. V ub3 bude trasa rekonštruovaného plynovodu ukončená osadením odvodušňovača.

VETVA A UB 4 -5 ulica Hany Meličkovej. Rekonštruovaný plynovod STL1 PE d 160. dĺžky 35.0m

Rekonštruovaný plynovod bude križovať miestnu komunikáciu ak to bude technicky možné prednostne bezvýkopovo. Rekonštruovaný plynovod bude uložený v chráničke d 250 s čuchačkami na oboch koncoch. V ub 5 staničenie 0,035 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na rekonštruovaný oceľový plynovod DN 150 z roku 2003.

VETVA B UB 6-8-10 Tománkova/Baníkova ulica. Rekonštruovaný plynovod STL1 PE d 90. dĺžky 240m

Od ub 6 bude trasa vedená v súbehu s existujúcim plynovodom v miestnej zeleni. Rekonštruovaný plynovod bude križovať kolektor, pričom rekonštruovaný plynovod bude uložený do chráničky s čuchačkou na vyššom konci. Ďalej bude trasa rekonštruovaného plynovodu vedená v miestnom asfaltovom chodníku v súbehu s exist. Plynovodom. V ub 8 bude rekonštruovaný plynovod prepojený na vysadenú odbočku s uzáverom z Kolískovej ulice. Križovanie bude zrealizované ak to technické možnosti dovoľia bezvýkopovo. Rekonštruovaný plynovod bude uložený v chráničke d 160 s čuchačkou na vyššom konci. Trasa bude ďalej pokračovať v miestnom asfaltovom chodníku. Križovanie ulice Janotová/Baníkova bude prednostne zrealizované bezvýkopovo. Rekonštruovaný plynovod bude uložený v chráničke d 250 s čuchačkami na oboch koncoch. Vub 10 det.C bude rekonštruovaný plynovod zredukovaný na d 110 a prepojený na PE plynovod d 110 vybudovaný v rámci rekonštrukcie plynovodov Karlova Ves-Dlhé diely 2 sc.

Bezvýkopová technológia /napr. horizontálne riadené vŕtanie, neriadené mikrotunelovanie/ bude použitá pri všetkých križovaniach plynovodu s chodníkmi, miestnymi komunikáciami. Podzemné

vedenia je potrebné pred tým riadne vytýčiť a to ako aj smerovo, tak aj hĺbkovo, aby bolo možné vybrať správnu hĺbku pre bezvýkopovú technológiu. Križovanie bezvýkopovou technológiou je navrhnuté na tých miestach, kde je to technicky reálne.

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom.

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP, vrátane:

- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu - v kategórii „KBV“ a „Maloodber“
- prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez výmeny skrinky DRZ - v kategórii „Maloodber“
- osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“

Existujúce rekonštruované pripojovacie plynovody je potrebné po odstavení z prevádzky odplynit' a zaslepiť vhodným spôsobom.

Výstavba nových plynovodov a prípojok bude vykonaná postupne, smerom od zdroja plynu. Napustenie plynu do novovybudovaného plynovodu a prípojok bude možné až po vykonaní tlakovej skúšky tesnosti a pevnosti. Prepojenie jestvujúcich odberateľov plynu na novovybudované prípojky bude uskutočnené postupne. V jednom momente v ulici bude funkčný aj jestvujúci plynovod ako aj novovybudovaný plynovod. Odstavenie pôvodného uličného plynovodu bude možné až po prepojení všetkých jestvujúcich odberateľov plynu na novovybudovaný plynovod. Postupné prepájanie a odstavenie plynovodov musí byť riešené v súlade s TPP 702 04.

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ(1 ks/5m)

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu.

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce OPZ zvaraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži plynomeru vykoná zvaraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodným spôsobom.

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE

- UB 1 det A - STLl prepój priamy PE d 160/d 160 a STLl prepój priamy DN100/DN 100, balónovanie d 160, dočasný obtok DN 100, 2 x STLl odpój DN 100 a DN 150.
- UB 5 STLl prepój priamy DN 150/DN 150, balónovanie DN 150, odpój STLl DN 150.
- UB7 dt.B - STLl prepój priamy PE d90/d90 balónovanie PE d90, balónovanie DN 80 oceľ, dočasný obtok DN 80, STLl odpój DN 80.
- UB 8 prepój priamy PE d 90/d90, balónovanie PE d90, dočasný obtok DN 80.
- UB 10 det.C - STLl prepój priamy dI 10/dI 10, balónovanie oceľ DN 150, balónovanie PE d 110, STLl odpój DN 150, dočasný obtok DN 80.

So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu navrhujeme prepój e a odpój e realizovať uzatváracou tvarovkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom. Pri prácach súvisiacich s prerušením prietoku plynu spôsobom balónovania postupovať v zmysle TPP 702 09.

ZEMNÉ PRÁCE

Výkop sa vykoná ručne, resp. strojne, v ochranných pásmach IS ručne. Zemina z výkopu sa bude podľa priestorových možností ukladať vedľa výkopu (v min. vzdialenosti 0,5m od hrany výkopu), v miestach, kde to nie je možné, resp. nie je povolené sa bude priebežne odvážať na skládku odpadov.

Stavebný úrad prijal dňa 24.05.2019 od stavebníka SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, ktorého v konaní zastupuje Ing. David Mezei, A.Behúnka 16, 900 81 Šenkvice (adresa pre doručovanie: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava) žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov MS Bratislava Hany Meličkovej, ÚO00089“ navrhovanú na ul. Hany Meličkovej, Tománkova. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby podľa §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny sa neprihliada.

Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania – vlastníkov dotknutých pozemkov a vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť stavebným povolením dotknuté a návrhu povolenia líniovej stavby sa toto oznámenie doručuje formou verejnej v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov. Za vlastníkov susedných pozemkov a stavieb sa považujú vlastníci pozemkov a stavieb, ktorí majú aspoň jednu spoločnú hranicu s dotknutými pozemkami, na ktorých je navrhovaná rekonštrukcia.

V súlade s §61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad určuje, že námietky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť **do 10 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadať.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predloženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnuť na stavebnom úrade MČ Bratislava Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, Bratislava v stránkové dni (pondelok a stredu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.). Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom splnomocnenca a splnomocniteľa.

Dana Čahojová
starostka

Príloha: - prehľadná situácia

Doručí sa účastníkom konania formou verejnej vyhlášky:

1. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy, 44/b, 825 11 Bratislava v zastúpení Ing. David Mezei, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

3. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavba, na ktorých sa navrhuje zrealizovať stavba
4. osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k susedným pozemkom alebo k susedným stavbám vyššie uvedenej stavby

Doručí sa dotknutým orgánom:

1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
 - cestný správny orgán
2. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
3. Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 - ochrana prírody a krajiny
 - štátna vodná správa
 - odpadové hospodárstvo
5. Okresný úrad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krízového plánovania, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
6. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, KDI, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
7. Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava I
8. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad, Lešková 17, 811 04 Bratislava
10. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
11. SITEL, s.r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava
12. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3, 829 05 Bratislava
14. Siemens, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
15. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
17. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
18. Technická inšpekcia, a.s., Železničarska 18, 811 04 Bratislava
19. MČ Bratislava-Karlova Ves, oddelenie dopravy a životného prostredia -tu!
 - orgán ochrany prírody a krajiny
 - cestný správny orgán
 - štátna vodná správa
20. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
21. SWAN, Borská 6, 841 04 Bratislava

Doručí sa so žiadosťou o vyvesenie alebo zverejnenie verejnej vyhlášky:

1. Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli
2. Miestny úrad MČ Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, so žiadosťou o vyvesenie na úradnej tabuli MČ

Na vedomie (nemá účinky doručenia):

22. SPP – distribúcia, a.s., - Ing. Dávid Mezei, Mlynské nivy, 44/b, 825 11 Bratislava,
23. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
24. MČ Bratislava Karlova Ves – starostka
25. MČ Bratislava Karlova Ves – oddelenie právne a majetkové
26. spis
27. a/a – 2x

Verejná vyhláška

Táto písomnosť sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Za deň doručenia sa považuje 15. deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Zároveň sa táto písomnosť zverejňuje aj na stránke www.karlovaves.sk a na úradnej tabuli Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať potvrdenú verejnú vyhlášku späť.

Dátum vyvesenia:..... Dátum doručenia:..... Dátum zvesenia:.....

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis:

pečiatka a podpis:

Vybavuje: Ing. Paulech, 02/ 707 11 313 andrej.paulech@karlovaves.sk