

PITNÉ VODY

Ukazovateľ	Merná jednotka	Údaje za rok				
		2015	2016	2017	2018	2019
Napojenie obyvateľstva na verejný vodovod	%	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93

Bratislavský skupinový vodovod

Ukazovateľ	Údaje za rok				
	2015	2016	2017	2018	2019
Celkový počet odberov	879	904	866	833	871
Počet vzoriek s aspoň jedným nadlimitným ukazovateľom	40	74	54	27	46
Percentuálny podiel vzoriek s nadlimitným ukazovateľom	4,55	8,19	6,24	3,24	5,28

Ukazovateľ	Údaje za rok				
	2015	2016	2017	2018	2019
Celkový počet sledovaných ukazovateľov	24157	24149	23925	23150	24743
Počet nadlimitných ukazovateľov	53	93	71	29	58
Percentuálny podiel nadlimitných ukazovateľov	0,22	0,39	0,30	0,13	0,23

Vysvetlivky ku kvalite vody:

Štatistika pre Bratislavský skupinový vodovod za roky 2015 – 2019 je rozdelená na závadnosť vzoriek – % podiel vzoriek s aspoň jedným prekročením limitnej hodnoty (MH – medzná hodnota, NMH – najvyššia medzná hodnota alebo IH – indikačná hodnota) a na závadnosť ukazovateľov – % podiel prekročených limitných hodnôt ku celkovému počtu analyzovaných ukazovateľov.

Miesta odberu vzoriek vody, počty odobraných vzoriek vody a rozsah stanovovaných ukazovateľov zodpovedajú požiadavkám slovenskej legislatívy:

- 1) Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
- 3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2018 Z. z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody,
- 4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch,

Zdroj údajov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.